



Спецификация оборудования

№	Наименование	Наим.	Кол-во
1	Труба $\phi 76 \times 3$	м.	1.95
2	Проф.труба $\square 40 \times 40$	м.	3.95
3	Хомут обжимной	шт.	2
4	Фланец плоский Ду 65	шт.	1
5	Шкаф пожарный ШПК-320НЗ (навесной, закрытый, белый)	шт.	1
6	Клапан пожарный, 65 мм., муфта/цапка	шт.	1
7	Головка соединительная ГМ 70	шт.	1
8	Рукав пожарный, 65 мм., с головкой и стволом	шт.	1
9	Муфта с внутренней резьбой М10	шт.	8
10	Конусный болт М10*80	шт.	8
11	Отвод $\phi 76 \times 90^\circ$	шт.	3

1. Материал фасонки, ребер жесткости - сталь С245.
2. Все швы кт4мм, кроме оговоренных.

Изм	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата			
Р-09-002-6А,Б,В-ВК3-КЖ								
Конгрессно-выставочный центр по адресу: Санкт-Петербург, территория "Шушары", участок № 741 (Пулковский)								
ГИП								
Разработал		Кутепов С.В.						
Проверил		Пучков И.С.						
Исполнительная схема №1								
Конструкция пожарного шкафа. Для залов многофункционального назначения 1.1.0 ВП 1,2,3					Стадия	Лист	Листов	
Н.контр.		Николаев А.В.				ИД	1	1